



Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.

Wygoda 3

21-505 Janów Podlaski

biuro@skjanow.pl

tel. (83) 341 30 09 / 663 413 009, fax (83) 341 33 60

www.skjanow.pl

Wygoda, dnia 05.03.2024 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego – budowa budynku inwentarskiego – obora

1. Pytanie nr 1

W projekcie technicznym występuje blacha panelowa na rąbek stojący RAL- 7035, natomiast w przedmiarze robót poz. 26 jest blacha trapezowa T-35 gr. 0,75mm RAL- 6029- prosimy o wyjaśnienie jaki materiał przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Pokrycie dachu należy wykonać zgodnie z projektem technicznym- blacha panelowa na rąbek stojący, powlekana, gr. 0,7mm, RAL-7035.

2. Pytanie nr 2

W przedmiarze robót nie występuje tynkowanie i malowanie obory natomiast w projekcie technicznym jest zaprojektowane tynkowanie i malowanie ścian- prosimy o wyjaśnienie zakresu robót,

Odpowiedź:

Należy wykonać tynki cementowo-wapienne kat III obustronnie malowane w kolorze białym, z zabezpieczeniem ścian impregnatem ułatwiającym utrzymanie czystości.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiary stanowią element pomocniczy. Roboty należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową.

Pytania i udzielone odpowiedzi, stanowią opis przedmiotu zamówienia i są wiążące w procesie składania i oceny ofert.

PREZES ZARZADU
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
Marcin Oszczapiński